

	LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L								
	Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN					COR: UH TURBIDEZ: NTU ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)								
	TIPO DE ÁGUA: TRATADA					ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)								
	MUNICÍPIO: ITUPORANGA					BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC								
TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL					COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)									
					ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)									
Nº AMOSTRAS	DATA COLETA	HORA COLETA	ASPECTO	ODOR	LOCAL	BACT. HETE.	COLI TOTAL	COLI TERM. E.COLI	CLORO	PH	COR	TURB	FLÚOR	
3837	17/06/15	14:15	L	I	R. Adão Sens, Nº 540	0	0	0	0,86	NR	3,2	0,78	NR	
3838	17/06/15	15:40	L	I	R. SC 350 nº 1491	NR	0	0	0,88	NR	4,7	1,03	NR	
3839	17/06/15	14:08	L	I	R. Urbano Senem, 395	3	0	0	0,52	NR	6,1	2,52	NR	
3840	17/06/15	14:20	L	I	R. Presidente Nereu, 1302	NR	0	0	0,72	NR	5,3	0,66	NR	
3841	17/06/15	14:26	L	I	R. Castelo Branco, 422	0	0	0	0,56	6,94	8,3	0,57	0,55	
3842	17/06/15	13:55	L	I	R. Estados Unidos, 536	0	0	0	0,65	NR	8,5	0,40	NR	
3843	17/06/15	14:01	L	I	R. Venezuela, s/n	0	0	0	0,87	NR	7,3	0,59	NR	
3844	17/06/15	13:40	L	I	R. Ernesto Ludovig nº685	NR	0	0	0,73	NR	4,1	1,61	NR	
3845	17/06/15	13:47	L	I	R.: João Kniss nº 121	NR	0	0	0,91	NR	7,2	0,61	NR	
3871	18/06/15	14:43	L	I	R. 14 de Fevereiro Hospital	NR	0	0	0,73	NR	8,8	0,26	NR	
3872	18/06/15	15:07	L	I	R. Guilherme F. Meurer, 94	NR	0	0	0,80	NR	12,1	1,12	NR	
3873	18/06/15	15:14	L	I	R. João Andrade Clasen, 180	NR	0	0	0,81	NR	10,2	0,57	NR	
3874	18/06/15	14:16	L	I	R. João Carlos Thiesen nº 125	NR	0	0	0,61	NR	20,4	3,19	NR	
3875	18/06/15	14:23	L	I	R. Irineu Francisco Juttel, 134	NR	0	0	0,67	NR	16,5	1,99	NR	
3876	18/06/15	13:58	T	I	R. Fabricio Mees, s/n	NR	0	0	0,97	6,92	36,1	10,30	0,00	
3877	18/06/15	14:37	L	I	R. Gov. Celso Ramos - Apae	NR	0	0	0,74	NR	11,0	0,54	NR	
3878	18/06/15	14:57	L	I	R. José Koerich nº178	NR	0	0	0,73	NR	10,2	0,33	NR	
3879	18/06/15	14:50	T	I	R. Presidente Vargas, n.153 (Saída para Rio do Sul)	NR	0	0	0,83	NR	36,2	6,18	NR	
3880	18/06/15	14:07	L	I	R: Pedro L. Gesser s/n - Gabiroba	NR	0	0	0,66	NR	5,8	0,73	NR	
3374	25/05/15	16:00	L	I	R. Jucelino K. de Oliveira, s/n - C.E. Aleixo Dellagiustina	NR	0	0	0,47	NR	10,2	0,56	NR	
3375	25/05/15	15:19	L	I	R. Gov. Celso Ramos, s/n - E.B. Mont'alverne	3	0	0	0,40	NR	12,8	1,01	NR	
3376	25/05/15	15:00	L	I	R. Leonel Thiesen, s/n - E.M. Luciane Haverroth	29	0	0	0,41	NR	16,3	3,27	NR	
3377	25/05/15	15:49	L	I	R. Almirante Tamandaré, s/n - E.B. João C. Thiesen	NR	0	0	0,58	NR	4,0	0,30	NR	
3378	25/05/15	15:23	L	I	R. Carlos Thiesen, s/n - E.B. Bernardina F. Matos	NR	0	0	0,38	6,76	12,6	0,87	NR	
3379	25/05/15	15:13	L	I	R. Paraguai, s/n - CEJA	NR	0	0	0,70	NR	11,4	0,81	NR	
3380	25/05/15	7:44	L	I	R. SC 302 - Cerro Negro nº 7639	3	0	0	0,44	NR	10,9	0,87	NR	
3381	25/05/15	15:55	L	I	R. São Francisco de Assis n. 318 (Seminário)	NR	1	0	0,39	NR	11,5	0,49	NR	
3382	25/05/15	15:08	L	I	R: Argentina	0	0	0	0,62	NR	10,8	0,58	NR	

	LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L							
	Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN					COR: UH TURBIDEZ: NTU ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)							
	TIPO DE ÁGUA: TRATADA					ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)							
	MUNICÍPIO: ITUPORANGA					BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC							
TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL					COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)								
					ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)								
Nº AMOSTRAS	DATA COLETA	HORA COLETA	ASPECTO	ODOR	LOCAL	BACT. HETE.	COLI TOTAL	COLI TERM. E.COLI	CLORO	PH	COR	TURB	FLÚOR
3688	11/06/15	13:55	T	I	R. Carlos Thiesen, s/n - Posto de Saúde	NR	0	0	0,47	NR	27,9	5,97	NR
3689	11/06/15	14:34	T	I	R. Hugo Haverroth, s/n	NR	0	0	1,82	NR	66,3	16,80	NR
3690	11/06/15	14:43	L	I	R. Ana P. Clasen	NR	0	0	0,83	NR	7,3	0,55	NR
3691	11/06/15	14:15	L	I	R. João Back, s/n	NR	0	0	0,85	NR	16,1	2,13	NR
3692	11/06/15	14:20	L	I	R. Ruy Barbosa, 107	NR	0	0	0,92	NR	5,7	0,39	NR
3693	11/06/15	14:08	L	I	R. Alexandre J. Fernandes, s/n - E.B. Roberto Morits	NR	0	0	0,89	7,09	5,4	0,53	NR
3694	11/06/15	14:47	L	I	R. Acendino S. Moreira - J.I. N.S. de Fatima	NR	0	0	0,88	NR	4,0	0,62	NR
3695	11/06/15	14:54	L	I	R. SC 427 - Laticínios Petrolândia	NR	0	0	0,59	NR	12,1	1,70	NR
3696	11/06/15	14:02	L	I	R.: Jorge Lacerda s/n	NR	0	0	0,91	NR	7,9	0,78	NR
3383	25/05/15	15:35	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	0,60	6,85	12,4	0,55	0,50
3697	11/06/15	14:27	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,18	7,09	6,4	0,69	0,78
3846	17/06/15	14:33	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,10	6,99	6,1	0,58	0,59
3881	18/06/15	14:28	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,15	6,94	10,1	0,81	0,77
Rio do Sul			30/06/2015		CARIMBO E ASSINATURA  Cristiane G. R. Eleutério Bio química CRF/SC: 4520		OBS.:						