

	LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L								
	Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN					COR: UH TURBIDEZ: NTU								
	TIPO DE ÁGUA: TRATADA					ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)								
	MUNICÍPIO: ITUPORANGA					ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)								
TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL					BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)									
					ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)									
Nº AMOSTRAS	DATA COLETA	HORA COLETA	ASPECTO	ODOR	LOCAL	BACT. HETE.	COLI TOTAL	COLI TERM. E.COLI	CLORO	PH	COR	TURB	FLÚOR	
3089	12/05/15	15:08	L	I	R. Adão Sens, Nº 540	0	0	0	0,80	NR	5,4	0,70	NR	
3090	12/05/15	14:30	L	I	R. SC 350 nº 1491	0	0	0	0,78	NR	2,9	0,56	NR	
3091	12/05/15	14:43	L	I	R. Urbano Senem, 395	0	0	0	0,81	NR	6,3	1,21	NR	
3092	12/05/15	14:02	L	I	R. Presidente Nereu, 1302	NR	0	0	0,99	NR	3,5	0,41	NR	
3093	12/05/15	13:47	L	I	R. Castelo Branco, 422	NR	0	0	0,91	NR	4,8	0,77	NR	
3094	12/05/15	13:40	L	I	R. Estados Unidos, 536	NR	0	0	0,88	NR	4,5	0,75	NR	
3095	12/05/15	14:11	L	I	R. Venezuela, s/n	NR	0	0	0,90	NR	3,2	0,48	NR	
3096	12/05/15	13:32	L	I	R. Ernesto Ludovig nº685	NR	0	0	1,11	NR	3,9	0,81	NR	
3097	12/05/15	14:20	L	I	R.: João Quiniss nº80	0	0	0	1,01	NR	2,2	0,60	0,81	
3282	20/05/15	14:16	L	I	R. 14 de Fevereiro Hospital	NR	0	0	0,88	NR	13,3	1,34	NR	
3283	20/05/15	14:51	L	I	R. Guilherme F. Meurer, 94	NR	0	0	0,85	NR	18,8	3,68	NR	
3284	20/05/15	14:58	L	I	R. João Andrade Clasen, 180	NR	0	0	0,90	NR	13,7	1,25	NR	
3285	20/05/15	13:45	L	I	R. João Carlos Thiesen nº 125	NR	0	0	0,73	NR	15,7	2,25	NR	
3286	20/05/15	14:22	L	I	R. Irineu Francisco Juttel, 134	NR	0	0	0,60	6,66	10,5	0,90	0,98	
3287	20/05/15	14:29	L	I	R. Fabricio Mees, s/n	NR	0	0	0,91	NR	10,4	1,26	NR	
3288	20/05/15	14:01	L	I	R. Gov. Celso Ramos - Apae	NR	0	0	0,98	NR	16,2	2,60	NR	
3289	20/05/15	14:37	L	I	R. José Koerich nº178	NR	0	0	1,13	NR	14,8	2,85	NR	
3290	20/05/15	14:08	L	I	R. Presidente Vargas, n.153 (Saída para Rio do Sul)	NR	0	0	1,09	NR	16,0	2,31	NR	
3291	20/05/15	13:35	L	I	R: Pedro L. Gesser s/n - Gabiroba	NR	0	0	0,90	NR	15,9	4,24	NR	
2723	27/04/15	14:17	L	I	R. Jucelino K. de Oliveira, s/n - C.E. Aleixo Dellagiustina	NR	0	0	0,77	NR	2,4	0,55	NR	
2724	27/04/15	14:58	L	I	R. Gov. Celso Ramos, s/nº - E.B. Mont'alverne	2	0	0	0,98	NR	0,7	0,48	0,71	
2725	27/04/15	13:58	L	I	R. Leonel Thiesen, s/n - E.M. Luciane Haverroth	NR	0	0	0,89	NR	3,2	0,68	NR	
2726	27/04/15	14:30	L	I	R. Almirante Tamandaré, s/n - E.B. João C. Thiesen	0	0	0	0,75	NR	3,0	0,38	NR	
2727	27/04/15	15:10	L	I	R. Carlos Thiesen, s/n - E.B. Bernardina F. Matos	NR	0	0	0,80	NR	2,5	0,48	NR	
2728	27/04/15	14:23	L	I	R. Paraguai, s/n - CEJA	NR	0	0	0,79	NR	1,8	0,88	NR	

**LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS**

OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L

COR: UH TURBIDEZ: NTU

Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN

ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)

TIPO DE ÁGUA: TRATADA

ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)

MUNICÍPIO: ITUPORANGA

BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)

TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL

ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)

Nº AMOSTRAS	DATA COLETA	HORA COLETA	ASPECTO	ODOR	LOCAL	BACT. HETE.	COLI TOTAL	COLI TERM. E.COLI	CLORO	PH	COR	TURB	FLÚOR
2729	27/04/15	7:56	L	I	R. SC 302 - Cerro Negro nº 7639	0	0	0	0,49	NR	1,3	0,61	NR
2730	27/04/15	15:18	L	I	R. São Francisco de Assis n. 318 (Seminário)	NR	0	0	0,85	NR	3,5	0,69	NR
2731	27/04/15	14:07	L	I	R: Argentina	51	0	0	0,51	NR	2,2	0,76	NR
2998	07/05/15	13:40	T	I	R. Carlos Thiesen, s/n - Posto de Saúde	NR	0	0	1,03	NR	24,1	11,50	NR
2999	07/05/15	13:46	L	I	R. Hugo Haverroth, s/n	NR	0	0	1,01	NR	2,0	0,56	NR
3000	07/05/15	14:38	L	I	R. Ana P. Clasen	NR	0	0	0,88	NR	2,3	0,81	NR
3001	07/05/15	14:44	L	I	R. João Back, s/n	NR	0	0	0,71	NR	1,3	0,39	NR
3002	07/05/15	14:22	L	I	R. Ruy Barbosa, 107	NR	0	0	0,83	NR	0,5	0,24	0,84
3003	07/05/15	13:54	L	I	R. Alexandre J. Fernandes, s/n - E.B. Roberto Morits	NR	0	0	0,96	NR	2,1	0,69	NR
3004	07/05/15	15:03	L	I	R. Vila Perimbó - J.I. N.S. de Fatima	NR	0	0	0,68	NR	0,9	0,22	NR
3005	07/05/15	15:08	L	I	R. SC 427 - Laticínios Petrolândia	NR	0	0	0,59	NR	1,4	0,42	NR
3006	07/05/15	14:56	L	I	R.: Jorge Lacerda s/n	NR	0	0	0,80	NR	1,9	0,35	NR
2732	27/04/15	14:40	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,17	6,99	4,6	0,63	0,66
3007	07/05/15	14:12	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,09	7,05	4,2	1,17	0,70
3098	12/05/15	13:55	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,26	6,92	4,8	0,59	0,94
3292	20/05/15	13:53	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,17	6,57	12,2	1,41	0,75

Rio do Sul

22/05/2015

CARIMBO E ASSINATURA

Cristiane G.R. Eleutério
Bio química
CRF/SC: 4520

OBS.: