

	LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS					OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L							
	Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN					COR: UH TURBIDEZ: NTU							
	TIPO DE ÁGUA: TRATADA					ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)							
	MUNICÍPIO: ITUPORANGA					ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)							
TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL					BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)								
					ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)								
Nº AMOSTRAS	DATA COLETA	HORA COLETA	ASPECTO	ODOR	LOCAL	BACT. HETE.	COLI TOTAL	COLI TERM. E.COLI	CLORO	PH	COR	TURB	FLÚOR
1409403	06/04/16	14:03	L	I	R. Adão Sens, Nº 540	NR	0	0	0,9	NR	2,4	0,71	NR
1409405	06/04/16	15:19	L	I	R. SC 302 nº 1491	0	0	0	1,2	NR	2,7	0,52	NR
1409407	06/04/16	13:58	L	I	R. Urbano Senem, 395	NR	0	0	1,1	NR	5,3	0,75	NR
1409409	06/04/16	14:07	L	I	R. Presidente Nereu, 1302	2	0	0	1,2	NR	2,3	0,38	NR
1409411	06/04/16	14:13	L	I	R. Castelo Branco, 422	NR	0	0	1,1	NR	3,2	0,70	NR
1409413	06/04/16	13:48	L	I	R. Estados Unidos, 536	1	0	0	0,9	NR	0,6	0,28	NR
1409415	06/04/16	13:52	L	I	R. Venezuela, s/n	0	0	0	1,1	NR	2,8	1,25	NR
1409417	06/04/16	13:33	L	I	R. Ernesto Ludovig nº685	NR	0	0	1,2	NR	7,5	1,40	NR
1409419	06/04/16	13:38	L	I	R.: João Kniss nº80	NR	0	0	1,2	NR	0,6	0,30	NR
1409421	12/04/16	14:18	L	I	R. 14 de Fevereiro Hospital	NR	0	0	0,5	NR	1,1	0,22	NR
1409423	12/04/16	14:36	L	I	R. Guilherme F. Meurer, 94	NR	0	0	0,8	NR	15,2	3,36	NR
1409425	12/04/16	14:42	L	I	R. João André Clasen, 180	NR	0	0	0,5	NR	6,5	2,07	NR
1409427	12/04/16	13:52	L	I	R. João Carlos Thiesen nº 125	NR	0	0	0,7	NR	16,1	4,78	NR
1409429	12/04/16	13:57	L	I	R. Irineu Francisco Juttel, 134	NR	0	0	0,7	NR	8,3	1,77	NR
1409431	12/04/16	13:40	L	I	R. Fabricio Mees, s/n	NR	0	0	0,7	NR	1,7	0,32	NR
1409433	12/04/16	14:13	L	I	R. Gov. Celso Ramos - Apae	NR	0	0	0,4	NR	1,5	0,30	NR
1409435	12/04/16	14:29	L	I	R. José Koerich nº178	NR	0	0	0,7	NR	7,9	1,19	NR
1409437	12/04/16	14:23	T	I	R. Presidente Vargas, n.153 (Saída para Rio do Sul)	NR	0	0	1,4	NR	24,3	12,00	NR
1409441	12/04/16	13:46	L	I	Rua Pedro L. Gesser, s/n - Gabiroba - Ituporanga	NR	0	0	0,6	NR	2,4	0,28	NR
1409439	21/03/16	8:12	L	I	R. Jucelino K. de Oliveira, s/n - C.E. Aleixo Dellagiustina	NR	0	0	0,8	NR	3,2	1,16	NR
1409443	21/03/16	14:42	L	I	R. Leonel Thiesen, s/n - E.M. Luciane Haverroth	NR	0	0	1,0	NR	1,2	0,59	NR
1409445	21/03/16	8:31	L	I	R. Almirante Tamandaré, s/n - E.B. João C. Thiesen	2	0	0	1,0	NR	5,6	1,16	NR
1409447	21/03/16	14:24	L	I	R. Carlos Thiesen, s/n - E.B. Bernardina F. Matos	NR	0	0	1,2	NR	1,1	0,21	NR
1409449	21/03/16	8:20	L	I	R. Paraguai, s/n - CEJA	23	0	0	0,9	NR	0,7	0,85	NR
1409451	21/03/16	8:39	L	I	R. SC 302 - Cerro Negro nº 7639	0	0	0	0,9	NR	0,9	0,27	NR
1409453	21/03/16	14:56	T	I	R. São Francisco de Assis n. 318 (Seminário)	NR	0	0	1,5	NR	27,7	18,50	NR
1409473	21/03/16	14:34	L	I	R. Gov. Celso Ramos (C.B. Mont'alverne) - Centro	NR	0	0	1,2	NR	16,1	4,13	NR



LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS

OBS.: CLORO RESIDUAL E FLÚOR : MG/L

COR: UH TURBIDEZ: NTU

Interessado: SEQAE/DIOPE/SRN

ODOR: OBJETÁVEL (O) INOBJETÁVEL (I)

TIPO DE ÁGUA: TRATADA

ASPECTO LIMPO(L) TURVO(T)

MUNICÍPIO: ITUPORANGA

BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: UFC COLIFORMES PRESENTE (1) AUSENTE (0)

TIPO DE TRATAMENTO: CONVENCIONAL

ANÁLISE NÃO REALIZADA (NR)

1409475	21/03/16	8:17	L	I	R. Argentina s/n	0	0	0	0,7	NR	0,8	0,64	NR
1409455	31/03/16	13:52	L	I	R. João Carlos Thiesen nº 125	NR	0	0	0,1	NR	5,2	0,43	NR
1409457	31/03/16	13:55	L	I	Rua Hugo Haverroth, s/n	NR	0	0	0,8	NR	15,9	3,17	NR
1409459	31/03/16	14:40	L	I	R. Ana P. Clasen	NR	0	0	1,0	NR	5,9	0,78	NR
1409461	31/03/16	14:21	L	I	R. João Back, s/n	NR	0	0	0,9	NR	9,8	1,92	NR
1409463	31/03/16	14:25	L	I	R. Ruy Barbosa, 107	NR	0	0	1,0	NR	3,3	0,24	NR
1409465	31/03/16	14:09	L	I	R. Alexandre J. Fernandes, s/n - E.B. Roberto Morits	NR	0	0	0,9	NR	4,8	0,42	NR
1409467	31/03/16	14:45	L	I	Vila Perimbó, s/n (J.I.N.S. de Fátima)	NR	0	0	0,9	NR	3,4	0,52	NR
1409469	31/03/16	14:51	L	I	R. SC 427 - Laticínios Petrolândia	NR	0	0	0,9	NR	2,7	0,40	NR
1409471	31/03/16	14:07	L	I	R.: Jorge Lacerda s/n	NR	0	0	1,0	NR	7,9	1,03	NR
1409395	21/03/16	14:50	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	1,6	6,78	0,7	0,51	0,57
1409397	31/03/16	14:33	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	0,1	7,10	4,6	0,27	0,57
1409399	06/04/16	14:20	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	0,1	6,85	1,3	0,33	0,83
1409401	12/04/16	14:06	L	I	SAÍDA TRATAMENTO	NR	0	0	0,8	6,45	4,2	1,25	0,33

Rio do Sul

29/04/2016

CARIMBO E ASSINATURA
Cristiane Eleuterio/ Bioquímico

OBS.: